

Prot. N. 2020.0003996

Vs. rif. 77596 del 18/02/2020

Ns. rif. TEZ

Prot. Prec. -

Vicenza, 17/03/2020

Spett.le

Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio -
Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa
Commissioni VAS VINCA NUVV

areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Spett.le

Grumolo delle Abbadesse Comune
grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net

Oggetto: D. Lgs 152/2006, come modificato dal D. Lgs 4/2008. Verifica di Assogettabilità per il Piano degli Interventi - Variante Generale 2019. Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI). – RICHIESTA PARERE

Facciamo seguito alla Vostra in riferimento per comunicare che nulla osta all'approvazione della variante al piano degli interventi in oggetto.

Ritorniamo, in allegato, prospetto riepilogativo con esposte le prime considerazioni in merito agli interventi previsti. Si precisa che, per ciascun Piano Urbanistico Attuativo, dovranno pervenire i singoli progetti di dettaglio utili a definire con esattezza le progettande reti di acquedotto e fognatura, allo scopo di sottoporli a valutazione ed approvazione della scrivente.

Rimangono da subito a disposizione, per ogni utile chiarimento, il nostro dott. ing. Mattia Celotto al tel. 0444/955303 e-mail mattia.celotto@viacqua.it per la rete di acquedotto ed il nostro geom. Manuel Tezzon al tel. 0445/801539 e-mail manuel.tezzon@viacqua.it per le reti di fognatura.

Distinti saluti.

Stefano D'Attilio
RESPONSABILE INVESTIMENTI

**Allegati:**

considerazioni su interventi.pdf

Ambiti di Edificazione Diffusa

Edificazione diffusa 01: Corte Morbin – Cà Lunga

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica	Indirizzi progettuali
Acquedotto	L'ambito è servito da una rete De 50 Fibronit	Intervento edilizio residenziale diretto	Prevista	Valutare interferenza ed eventuale sostituzione De 50 Fibronit fuori da sedime stradale
Fognatura	L'ambito non è servito da fognatura			

Edificazione diffusa 02: Via Fioravanzi – Via Bosco di sotto

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica	Indirizzi progettuali
Acquedotto	L'ambito è servito da una rete De 50 Fibronit	Ricomposizione dei volumi esistenti	nessuna variazione di superfici impermeabili	Valutare interferenza ed eventuale sostituzione De 50 Fibronit fuori da sedime stradale
Fognatura	L'ambito non è servito da fognatura			

Edificazione diffusa 03: Corte Gasparoni

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica
Acquedotto	L'ambito è servito da una rete DN 150 Acciaio	Ricomposizione dei volumi esistenti	nessuna variazione di superfici impermeabili
Fognatura	L'ambito non è servito da fognatura		

Edificazione diffusa 04: Via Giuseppe Parini

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica	Indirizzi progettuali
Acquedotto	L'ambito è servito da una rete De 125 Fibronit	Intervento edilizio residenziale diretto	Prevista	Valutare interferenza ed eventuale sostituzione De125 Fibronit fuori da sedime stradale
Fognatura	L'ambito non è servito da fognatura			

Edificazione diffusa 05: Via Sabbioni

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica
Acquedotto	L'ambito è servito da una rete DN 150 Ghisa	Intervento edilizio residenziale diretto	Prevista

Fognatura	L'ambito è servito da fognatura nera DN 300 Cemento		
-----------	---	--	--

Edificazione diffusa 06: Case Fanton

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica
Acquedotto	L'ambito è servito da una rete De 63 Pead	Ricomposizione dei volumi esistenti	nessuna variazione di superfici impermeabili
Fognatura	L'ambito non è servito da fognatura		

Ambiti di urbanizzazione Programmata e Zone di Espansione

C1 n. 36: Via Roma e Via Piave

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica	Azioni necessarie
Acquedotto	L'ambito è servito da una rete DN 60 Acciaio da Via Piave; 110 PVC e 150 Ghisa su Via Roma	Nuova urbanizzazione	Prevista	<ul style="list-style-type: none"> Estensione/potenziamento della rete acquedotto su via Roma per chiusura anello; Si richiede una progettazione unitaria del singolo intervento per l'introduzione dei sottoservizi
Fognatura	Presente solo da Via Roma			

C2 n. 9: Espansione residenziale a Vancimuglio

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica	Azioni necessarie
Acquedotto	L'ambito è servito da una rete De 63 Pead da Via Facchini; Bonna DN 600 lungo la S.R. 11	Nuova urbanizzazione	Prevista	<ul style="list-style-type: none"> Protezione della condotta acquedotto Bonna DN 600 lungo tutto il lo sviluppo dell'intervento; Prevedere l'adeguamento del sollevamento Facchini; Si richiede una progettazione unitaria del singolo intervento per l'introduzione dei sottoservizi
Fognatura	L'ambito è servito da fognatura nera DN 200 PVC da Via Facchini			

C2 n. 12: Espansione residenziale Villa Povera

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica	Azioni necessarie
Acquedotto	L'ambito è servito da una rete De 50 fibronit da Via Villa	Nuova urbanizzazione	Prevista	

	Povera e 63 Pead/110 PVC da Via Rossi			<ul style="list-style-type: none"> Prevedere il potenziamento della rete acquedotto su Via Rossi; Si richiede una progettazione unitaria del singolo intervento per l'introduzione dei sottoservizi
Fognatura	L'ambito è servito da fognatura nera DN 400 PVC da Via Villapovera			

C2 n. 18: Area di atterraggio della potenzialità non realizzate nella zona C2 n. 8 (ex SUA 2)

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica	Azioni necessarie
Acquedotto	L'ambito è servito da una rete De 50 fibronit da Via Rasega	Nuova urbanizzazione	Prevista	<ul style="list-style-type: none"> Prevedere il potenziamento della rete acquedotto su Via Rasega fino all'incrocio con Via Sabbioni Si richiede una progettazione unitaria del singolo intervento per l'introduzione dei sottoservizi
Fognatura	L'ambito è servito da fognatura nera DN 300 Cemento			

C2 n. 19: Area di atterraggio della potenzialità non realizzate nella zona C2 n. 6 (ex SUA 1)

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica	Azioni necessarie
Acquedotto	L'ambito è servito da una rete De 50 fibronit da Via Fogazzaro	Nuova urbanizzazione	Prevista	<ul style="list-style-type: none"> Valutare il potenziamento della rete acquedotto su Via Fogazzaro fino all'incrocio con Via Rasega Si richiede una progettazione unitaria del singolo intervento per l'introduzione dei sottoservizi
Fognatura	L'ambito è servito da fognatura nera DN 400 Cemento			

Ambiti di miglioramento della qualità urbana e territoriale

4.1: Asse centrale di Grumolo, Piazza Giovanni XXIII, Piazza Norma Cossetto

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica	Azioni necessarie
Acquedotto	L'ambito è servito sia dalla rete acquedotto, sia dalla rete di fognatura	Riorganizzazione degli interventi; Intervento edilizio residenziale diretto	Prevista	<ul style="list-style-type: none"> Si richiede una progettazione unitaria dei PUA per definire eventuali estensioni/potenziamenti delle reti esistenti (rif. Distretti Riuniti - SUA 3)
Fognatura				

4.2: Ambito centrale di Vancimuglio (ZTO C2 n.15)

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica	Azioni necessarie
Acquedotto	L'ambito è servito da una rete De 63 Pead e Bonna DN 600 lungo la S.R. 11 – Via Nazionale	Intervento edilizio residenziale diretto	Prevista	<ul style="list-style-type: none"> Protezione della condotta acquedotto Bonna DN 600 lungo tutto lo sviluppo dell'intervento;
Fognatura	L'ambito non è servito da fognatura; è presente una rete fognaria a circa 60 m in posizione sud-ovest rispetto il lotto passante su capezzagna			

4.2: Ambito centrale di Vancimuglio (ZTO D2 n.3)

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica	Azioni necessarie
Acquedotto	L'ambito è servito da una rete DN 200 Acciaio su Via Scamozzi	Area di espansione commerciale;	Prevista	
Fognatura	L'ambito è servito da fognatura nera da Via Scamozzi	Intervento edilizio diretto		

Interventi all'interno del consolidato del PAT

Via Camisanadificazione diffusa 04: Via Giuseppe Parini

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica
Acquedotto	L'ambito è servito da una rete di adduzione DN 250 Ghisa e una rete di distribuzione DN 100 Ghisa da Via Camisana	Intervento edilizio residenziale diretto	Prevista
Fognatura	L'ambito è servito da via Camisana		

Zona B1 n. 15: Via Rasega

Sottoservizio	Note	Tipo intervento	Compatibilità idraulica
Acquedotto	L'ambito è servito da una rete DN 125 Fibronit da Via Rasega	Intervento edilizio residenziale diretto	Prevista

Fognatura	L'ambito è servito da fognatura nera DN 300 Cemento da Via Rasega		
-----------	---	--	--

Richieste di Variante a Verde

Non vi sono preclusioni su tali interventi di riconversione ad aree verdi.